



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0063-24

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

24 квітня 2024 р. до 23 квітня 2027 р.

**Сертифікат
видано**

Сертификат выдан /

Certificate is issued on

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Продукція

Продукция / Production

Речовина просочувальна вогнебіозахисна «Вогнезахист F1»
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (елементів горючих
покрытий)

20.59.59-67.00

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП

(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;
ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п. 4.1, табл. 1 (пп. 1, 2, 3), табл. 2 (пп. 1, 2, 3);
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» пп. 6.15, 6.16;
ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащитенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.9, 3.5.10;

- I (перша) група вогнезахисної ефективності;
- повільно поширює полум'я по поверхні (група I2);
- малонебезпечний матеріал (група T1) за токсичністю продуктів горіння просоченої деревини;
- не викликає корозію металів (показник корозії 0,075 г/(м²·год));

за умови оброблення деревини способом «поверхневого просочення» з середнім значенням поглинання робочого розчину 0,260 кг/м² (в перерахунок на суху речовину 0,118 кг/м²)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

**Відповідає
вимогам**

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Виробник

Производитель/

Producer

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В

**Місце
виробництва**

Место производства /

Place of production

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,
25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове (пн),
вул. Виставкова Перша, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

**Сертифікат
видано органом
сертифікації**

Сертификат выдан органом

сертификации /

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»
Атестат про акредитацію НААУ № 10175
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5;
тел. 044-457-69-23, 095-200-82-50, 096-200-82-50,
e-mail: csmv@conformity.kiev.ua

**Додаткова
інформація**

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що випускається серійно.

Схема 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з перевіркою системи технічного контролю виробництва).

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з сертифікаційною угодою

Звіт за результатами перевірки технічного контролю виробництва продукції від 26.03.2024 № 023/24. Протоколи випробувань від 17.12.2018 №№ 119/3-2018, 289/1-2018, 290/1-2018 та 18.12.2018 № 120/3-2018 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н278)).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 023-1/24 від 24.04.2024 щодо надання сертифікації

На підставі

На основании /

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body

М.П./Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)