



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0119-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

26 квітня 2021 р. до 25 квітня 2024 р.

Сертифікат

видано

Сертифікат выдан /

Certificate is issued on

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,

25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Продукція

Продукция / Production

Речовина просочувальна вогнебіозахисна БС-13

для дерев'яних конструкцій (зорищних покриттів: крокв, лат)

20.59.59-67.00

(код (U) УКТЗЕДУ/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» п. 7.10.6;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;

ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п. 4.1 табл. 1, табл. 2 (пп. 1, 2, 3);

ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» пп. 6.15, 6.16;

ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний.

Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.9, 3.5.10;

ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств» щодо I (першої) групи вогнезахисної ефективності;

- I (перша) група вогнезахисної ефективності;

- не поширює полум'я по поверхні (група I1);

- помірно небезпечний матеріал (група T2) за токсичністю продуктів горіння просоченої деревини;

- не викликає корозію металів (показник корозії 0,003 г/(м²·год));

за умови оброблення деревини способом «гарячої-холодної ванни» з середнім значенням поглинання робочого розчину 745,6 кг / м³ (в перерахунку на суху речовину 67,1 кг/м³)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель /

Producer

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»,

25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Місце

виробництва

Место производства /

Place of production

25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертифікат выдан органом

сертификации /

Certificate is issued by the

certification body

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно з 26.04.2021 до 25.04.2024, відповідно до ГОСТ 28815-96

«Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия».

Здійснюється інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом терміну дії

сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

Звіт за результатами перевірки внутрішнього контролю виробництва продукції від 21.04.2021

№ 119/21. Протоколи випробувань від 26.04.2013 № 6/1Ц/1-2013, 47/2Ц/1-2013 НДЦ УкрНДІЦЗ

(атестат акредитації від 16.01.2012 № 2Н278), від 15.02.2011 № 6/2Ц-2011 НДЦ УкрНДІПБ МНС

України (атестат акредитації від 30.12.2008 № 2Т278) та 31.01.2011 № 848/16 Випробувальної

лабораторії промислової та екологічної токсикології ДП «Український науково-дослідний

інститут медицини транспорту» МОЗ України (атестат акредитації від 20.07.2009 № 2Н853).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 119-2/21 від 26.04.2021 про видачу сертифіката відповідності

На підставі

На основании /

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации /

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)