



ISO 175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0118-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

26 квітня 2021 р. до 25 квітня 2024 р.

Сертифікат видано

Сертифікат выдан /

Certificate is issued on

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»

25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Продукція

Продукция / Production

Речовина просочувальна вогнебіозахисна «Вогнезахист F1»

для дерев'яних конструкцій (зорищних покриттів: крокв, лат)

20.59.59-67.00

(код (н) УКТЗЕД)/ДКІП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» п. 7.10.6;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;

ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнебіозахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» п. 4.1 табл. 1 (пп. 1, 2, 3), табл. 2 (пп. 1, 2, 3);

ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» пп. 6.15, 6.16;

ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний.

Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.9, 3.5.10;

ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств» щодо

I (першої) групи вогнезахисної ефективності;

- I (перша) група вогнезахисної ефективності;

- повільно поширює полум'я по поверхні (група I2);

- малонебезпечний матеріал (група T1) за токсичністю продуктів горіння просоченої деревини;

- не викликає корозію металів (показник корозії 0,075 г/(м²·год));

за умови оброблення деревини способом «поверхневого просочення» з середнім значенням поглинання робочого розчину 0,260 кг/м² (в перерахунку на суху речовину 0,118 кг/м²)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель /

Producer

ТОВ «ГЕРМЕТИК.»

25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Місце виробництва

Место производства /

Place of production

25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, код ЄДРПОУ 13768271

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом

сертификации /

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 26.04.2021 до 25.04.2024, відповідно до ТУ У 20.5-13768271-001:2018 «Речовина просочувальна вогнебіозахисна «Вогнезахист F1» для дерев'яних конструкцій. Технічні умови».

Здійснюється інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

Звіт за результатами перевірки внутрішнього контролю виробництва продукції від 21.04.2021 № 119/21. Протоколи випробувань від 17.12.2018 №№ 119/3-2018, 289/1-2018, 290/1-2018 та 18.12.2018 № 120/3-2018 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н278).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 119-1/21 від 26.04.2021 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу

Руководитель органа сертификации /

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)